

POPIS RIEŠENIA :

- [illegible]

K SITUÁCIÍ DOLOŽIŤ KATASTRÁLNU MAPU 1:2500

KÚ : PREDAJNÁ

LEGENDA :

- HL. PRIVOD OD HDS K RE AYKY 4Bx25 cca 14m
HL. PRIVOD OD RE K RD AYKY 4Bx25 cca 20m
OVL. KABEL OD RE K RD ČV KY 3Ax1,5 cca 20m
- uložený v zemi podľa STN 33 3320
križovanie inžinierskych sietí
podľa STN 73 6005
-  HDS-POISTKOVÁ SKRÍŇA In=50A
TYP SP-S-2 3xPN0-50A
-  RE ELMER. ROZVADZAČ 25A
OCELOP. In=25A IP 44/20
- RD ROZVADZAČ KOM. CENTRA 25A
PVC. In=25A IP 40/20

POZNÁMKA:

- NÁPĚTOVÁ SÚSTAVA: 3PEN~50Hz 230/400V ,TN-C
• OCHRANA: PODLA STN 33 2000-4-413 PRI PORUCHE
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
• PROSTREDIE: AD3 VONKAJŠIE

Index zmeny				
Investor	OBEC PREDAJNA			
Stupen	Nám. J. Pajka 67, 976 63 Predajná			
Profesia	PROJEKT STAVENIE POVLONIE			
Navrhov	TECHNOLÓGIE VYBANE STAVBY			
Vypracoval	Ing A Ročík			
Kontroloval	Ing A Ročík			
Dátum	Ing T Pęgrň			
Formát	10 / 2017			
Meritko	x f44			
	N			
Číslo výkresu : RD-710-03_01				

Ing. Anton ROSIK

Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

Názov celku :

KOMUNITNÉ CENTRUM PREDAJNÁ
Zmena dokončenej stavby – prestavbou
Predajná, parcela č. 149, 150/1

Názov výkresu :

ELEK.TROINŠTALÁCIA

SITUÁCIA PRÍPOJKY NÍZKEHO NAPATIA